

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОЖАРОВ!

Одним из главных атрибутов новогодних и рождественских праздников является украшенная ёлка. Нарядная ёлка в доме дарит радость и праздник! В то же время, легковоспламеняющиеся материалы и электрические гирлянды на ёлке представляют реальную опасность и являются причиной возникновения пожаров!

СОБЛЮДАЙТЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ЁЛКИ ДОМА:

- 1 Ёлку установить на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка; вокруг ёлки должен быть проход шириной не менее одного метра;
- 2 Иллюминационное электроосвещение ёлки должно быть заводского изготовления, подключение выполнено с соблюдением требований правил устройства электроустановок. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В.;
- 3 Не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ✗ Украшать ёлку игрушками из легковоспламеняющихся материалов (игрушками из целлулоида, марли, ваты).
- ✗ Применять свечи, факелы, хлопушки, бенгальские огни и дуговые прожекторы, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПОМЕЩЕНИИ СЛЕДУЕТ:



Использовать помещения, расположенные не выше второго этажа, без решеток на окнах, обеспеченные не менее двумя эвакуационными выходами



Обеспечить место проведения мероприятия первичными средствами пожаротушения



Организовать дежурство ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ✗ Полностью гасить свет во время представления;
- ✗ Одевать детям и взрослым костюмы из легкогогорючих материалов;
- ✗ Оставлять детей у ёлки без надзора;
- ✗ Допускать заполнение помещения людьми сверх установленной нормы.



ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР - НЕ ПАНИКУЙТЕ!
ВЫЗОВИТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНАМ «101» «112»



МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»
196084, Санкт-Петербург ул. Ташкентская, д. 1 литера А, пом. 17Н e-mail: 11@vdp078.ru

УПРАВЛЕНИЕ ПО МОСКОВСКОМУ РАЙОНУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.116.

